

Starachowice, 7.01.2025r.

12548
TSR/ /2025

Urząd Gminy w Mircu
Mirzec Stary 9
27-220 Mirzec
g. Zeber
07.01.2025

**Dotyczy: interpelacji Radnego Rady Gminy w Mircu Pana Jarosława Stompóra
ws niskiego ciśnienia wody**

W odpowiedzi na pismo GK.I.6232.41.2024 dot. zgłoszenia niskiego ciśnienia wody w miejscowości Mirzec ul. Langiewicza na terenie posesji od nr 19 do nr 21, Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o., w Starachowicach informuje, że dokonało kontroli stanu technicznego sieci wodociągowej wraz z dokonaniem pomiaru ciśnienia, które wykazało 4,8 bara. W związku z powyższym ciśnienie w sieci jest prawidłowe i mieści się w zakresie w jakim przedsiębiorstwo powinno dostarczać wodę do mieszkańców tj. min 0,6 bara do 6,0 bara. Przyczyną niskiego ciśnienia wody w tych posesjach jest zbyt duża ilość gospodarstw podłączonych do jednego przyłącza. Nadmieniamy, że zgodę na podłączenie się nowego przyłącza od istniejącego przyłącza wydawali właściciele posesji, na których to majątku i konserwacji znajduje się przedmiotowe przyłącze. Problemy z niskim ciśnieniem wody w tych posesjach trwa już od lat.

Mając na uwadze dobro Odbiorców, PWiK zobowiązuje się w okresie sprzyjających warunków pogodowych – wiosną, wykonać kontrolne wykopy celem sprawdzenia średnicy wykonanego przyłącza i w przypadku ewentualnej konieczności wymiany przyłącza na większą średnicę PWiK może na zlecenie właścicieli posesji dokonać tej wymiany, która spowoduje wzrost ciśnienia w przyłączach.

Z poważaniem

PROKURENT SAMOISTNY

mgr Anna Zeber